



ที่ ยส ๐๐๒๓.๓/ว๓๗ ๖๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย
และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอป่าดัว

ด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ได้ส่งผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน ๖ สถานีประกอบด้วย แม่น้ำชี ๒ สถานี ลำเซบาย ๒ สถานี และลำน้ำกว้าง ๒ สถานี ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์แก่ประชาชน จึงขอส่งผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่จังหวัดยโสธรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (อบต.ฟ้าหยาด , ทต.สำราญ , อบต.เชียงเพ็ง และ อบต.เชียงคำ) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๑๔.๒/ว ๑๘๘๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. /โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๓๐๓๕ ต่อ ๓๓

วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่.....
วันที่.....
เวลา 13 ส.ค. 2562 น

ที่ ยส ๐๐๑๔.๒/ว ๑๘๘๗



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
เลขที่ 5659
วันที่ 9 ส.ค. 2562 น
() ผ.บ. () ก.ส.
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
() ก.ร. () ก.ร. () ก.ร.
๓๓๔ ถนนตำรวจ ยส ๓๕๐๐๐

๒

สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอแจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ อุบลราชธานี ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และได้ส่งสรุปลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ซึ่งในพื้นที่จังหวัดยโสธร มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ รวมจำนวน ๖ สถานี ประกอบด้วย แม่น้ำชี ๒ สถานี ลำเซบาย ๒ สถานี และลำน้ำกว้าง ๒ สถานี ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ กำหนดให้แม่น้ำชีและลำเซบายเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค โดยผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และการเกษตร จึงสรุปลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๓ สาย ได้ดังนี้

๑) คุณภาพน้ำแม่น้ำชีช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดยโสธร บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านฟ้าหายาด ตำบลฟ้าหายาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านบ่อ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีคุณภาพน้ำในระดับพอใช้ สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม

๒) คุณภาพน้ำลำเซบาย บริเวณบ้านน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร มีคุณภาพน้ำในระดับพอใช้ สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และบริเวณบ้าน ท่ายางชุม ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร มีคุณภาพน้ำในระดับเสื่อมโทรม สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม

๓) คุณภาพน้ำลำกว้าง บริเวณวังมัจฉา วัดบ้านกว้าง ตำบลเชียงคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีคุณภาพน้ำในระดับเสื่อมโทรม สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคม

สำนักงาน...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จึงขอส่งข้อมูลคุณภาพน้ำ
แหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านใช้
เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชมภู มหันตะภาศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยโสธร

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๔๕๗๑ ๕๔๖๖ ต่อ ๒ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๖๕๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ envi.yasothon@gmail.com

วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร : “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

รหัสสถานี	ว/ด/ป ที่ตรวจวัด	ข้อมูลคุณภาพน้ำ					คุณภาพน้ำ	หมายเหตุ
		DO	FCB	pH	BOD	NO ₃ -N		
CI03	14 พ.ค. 61	7.8	110	7.5	3.2	nd	พอใช้	
CI04	14 พ.ค. 61	5.4	130	6.8	3.1	nd	พอใช้	
LSB01	15 พ.ค. 61	7.6	1,300	7.7	1.9	-	พอใช้	
LSB02	15 พ.ค. 61	7.5	700	8.1	3.8	-	เสื่อมโทรม	
LK01	14 พ.ค. 61	-	-	-	-	-	-	น้ำแห่งนี้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้
LK02	14 พ.ค. 61	5.2	330	7.2	4.1	-	เสื่อมโทรม	
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำของน้ำผิวดิน ประเภทที่ ๓		≥ 4.0	≤ 4,000	5-9	≤ 2.0	≤ 5		

รหัสสถานี

- CI03 : แม่น้ำชี บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี บ.พ่ายาด ต.พ่ายาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
- CI04 : แม่น้ำชี บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี บ.บ่อ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร
- LSB01 : ลำเซบาย บริเวณบ้านน้ำปลีก ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (เป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับ ต.เซียงเพ็ง อ.ป่าดิว จ.ยโสธร)
- LSB02 : ลำเซบาย บริเวณบ้านท่ายางชุม ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (เป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับ ต.เซียงเพ็ง อ.ป่าดิว จ.ยโสธร)
- LK01 : ลำน้ำกว้าง บริเวณบ้านดอนแก้ว ต.เซียงคำ อ.เมือง จ.ยโสธร
- LK02 : ลำน้ำกว้าง บริเวณวังมัจฉา วัดบ้านกว้าง ต.เซียงคำ อ.เมือง จ.ยโสธร

คำอธิบายคุณภาพน้ำ

- DO : ปริมาณออกซิเจนละลาย (หน่วย : มิลลิกรัมต่อลิตร)
- FCB : ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟิโคไลโคลิฟอร์ม (หน่วย : MPN/100 ml)
- pH : ความเป็นกรดเป็นด่าง
- BOD : ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (หน่วย : มิลลิกรัมต่อลิตร)
- NO₃-N : ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (หน่วย : มิลลิกรัมต่อลิตร)
- ND : Non-detected (ตรวจไม่พบ)